

NUEVO SELLO IRAM 3694 CLASE K



POTENCIAL EXTINTOR 1A-K



• CERTIFICACIONES



Buenos Aires
Gobierno de la Ciudad

GRUPO
GEORGIA
EXTINTORES



EXTINTOR A BASE DE ACETATO DE POTASIO

6lts

Contenido Neto

CARACTERÍSTICAS

• AGENTE EXTINTOR

Utiliza un agente especial químico húmedo, a base de acetato de potasio de bajo PH, desarrollado especialmente para los fuegos en cocinas, según NFPA 10 y con Certificación IRAM 3694.

• FUNCIONAMIENTO

La descarga del agente químico húmedo de bajo PH en forma de neblina ayuda a prevenir que la grasa salpique, cada molécula del agente extintor envuelve a cada molécula de grasa irrumpiendo la reacción en cadena, provocando un rápido descenso de la temperatura y evitando la reignición mientras se enfría. Por su especial tobera de aplicación mantiene al operador a una distancia segura del fuego y no conduce electricidad hacia el mismo.

• COMPONENTES

El cilindro está construido en chapa de acero inoxidable laminada en frío de primera calidad, tratado superficialmente con un pulido semi mate. Sumamente resistente a la corrosión y ensayado hidrostáticamente. Válvula de latón cobreado forjado con cromado interno, rosca M30, con palancas de acero inoxidable laminada en frío, vástago de latón, con asiento y o´ring de caucho sintético, NBR. Manguera de descarga de caucho sintético con tobera de pulverización construida en bronce con cromado interno para evitar corrosión por acción galvánica, desarrollada para generar el efecto niebla. Manómetro con cuerpo de latón, caja de acero inoxidable y visera de plástico, con Sello IRAM 3533. Caño de pesca construido en plástico industrial. Placa de instrucciones de uso y mantenimiento de fácil lectura.

• MANTENIMIENTO

El equipo está presurizado con Nitrógeno Seco. La garantía de fabricación es de 12 meses. Por su principio de funcionamiento (presión incorporada) son sencillos de mantener y de bajo costo.

• CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Rango de temperatura: 5°C a +50°C Presión de ensayo: 2,0 Mpa
Presión de trabajo: 0,8 Mpa

• CERTIFICACIONES



NO APTO PARA ELECTRICIDAD



Embalados individualmente

• APLICACIONES



CAPACIDAD NOMINAL	6 lts	ALTURA	620 mm	TIEMPO DE DESCARGA	50 seg.
PESO CON CARGA	8,25 kg	ANCHO	270 mm	NORMA IRAM	3694
AGENTE EXTINTOR	Acetato de potasio	POTENCIAL EXTINTOR	1 A:K	TIPO DE FUEGO	A K
PROFUNDIDAD	190 mm	ALCANCE	3 - 4 mts		

GRUPO
GEORGIA
EXTINTORES



EXTINTOR A BASE DE ACETATO DE POTASIO

10lts
Contenido
Neto



CARACTERÍSTICAS

• AGENTE EXTINTOR

Utiliza un agente especial químico húmedo, a base de acetato de potasio de bajo PH, desarrollado especialmente para los fuegos en cocinas, según NFPA 10 y con Certificación IRAM 3694.

• FUNCIONAMIENTO

La descarga del agente químico húmedo de bajo PH en forma de neblina ayuda a prevenir que la grasa salpique, cada molécula del agente extintor envuelve a cada molécula de grasa irrumpiendo la reacción en cadena, provocando un rápido descenso de la temperatura y evitando la reignición mientras se enfría. Por su especial tobera de aplicación mantiene al operador a una distancia segura del fuego y no conduce electricidad hacia el mismo.

• COMPONENTES

El cilindro está construido en chapa de acero inoxidable laminada en frío de primera calidad, tratado superficialmente con un pulido semi mate. Sumamente resistente a la corrosión y ensayado hidrostáticamente. Válvula de latón cobreado forjado con cromado interno, rosca M30, con palancas de acero inoxidable laminada en frío, vástago de latón, con asiento y o'ring de caucho sintético, NBR. Manguera de descarga de caucho sintético con tobera de pulverización construida en bronce con cromado interno para evitar corrosión por acción galvánica, desarrollada para generar el efecto niebla. Manómetro con cuerpo de latón, caja de acero inoxidable y visera de plástico, con Sello IRAM 3533. Caño de pesca construido en plástico industrial. Placa de instrucciones de uso y mantenimiento de fácil lectura.

• MANTENIMIENTO

El equipo está presurizado con Nitrógeno Seco. La garantía de fabricación es de 12 meses. Por su principio de funcionamiento (presión incorporada) son sencillos de mantener y de bajo costo.

NO APTO PARA ELECTRICIDAD



Embalados individualmente

• CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Rango de temperatura: 5°C a +50°C Presión de ensayo: 2,0 Mpa
Presión de trabajo: 0,8 Mpa

• CERTIFICACIONES



• APLICACIONES



CAPACIDAD NOMINAL	10 lts	ALTURA	720 mm	TIEMPO DE DESCARGA	75 seg.
PESO CON CARGA	13 kg	ANCHO	270 mm	NORMA IRAM	3694
AGENTE EXTINTOR	Acetato de potasio	POTENCIAL EXTINTOR	1 A:K	TIPO DE FUEGO	A K
PROFUNDIDAD	190 mm	ALCANCE	3 - 4 mts		

GRUPO
GEORGIA
EXTINTORES



LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DEL SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM MARK OF CONFORMITY WITH IRAM STANDARD

DC-P-D8-002.13

Se deja constancia, por medio de la presente, que el IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, ha otorgado el Sello IRAM de Conformidad con Norma IRAM al producto cuyas características se detallan a continuación:

This document is a written evidence that IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, has granted the IRAM Mark of Conformity with IRAM Standards to the product with the following characteristics:

RAZON SOCIAL (LICENCIATARIA) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

MATAFUEGOS DONNY S.R.L.

DOMICILIO LEGAL / LEGAL ADDRESS:

GRAL. MANUEL RODRÍGUEZ 2838 - CABA, ARGENTINA

DOMICILIO DE LA(S) PLANTA(S) DE PRODUCCIÓN SUJETA(S) A INSPECCIÓN / ADDRESS(ES) OF THE PRODUCTION PLANT(S) UNDER INSPECTION:

CAUTIO SRL \ CONSTITUYENTES 1550, CIUDAD MADERO - BS. AS., ARGENTINA

PRODUCTO / PRODUCT:

EXTINTORES MANUALES BAJO PRESIÓN, PARA EXTINCIÓN DE FUEGOS DE ACEITES Y GRASAS DE COCCIÓN, EN ARTEFACTOS DE COCINA (FUEGOS CLASE K)

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / TYPE OR MODEL REFERENCE:

MANUALES DE 6 Y 10 LTS

MARCA COMERCIAL / TRADE MARK OR NAME:

GEORGIA / FADESA

EN CONFORMIDAD CON LA(S) NORMA(S) / IN CONFORMITY WITH THE STANDARD(S):

IRAM 3694:2014

El Titular deberá cumplir con las condiciones establecidas en el Acuerdo de Contratación del Servicio de Certificación IRAM de Productos, Procesos y Servicios (DC-R 001), que ha sido conformado y el procedimiento de aplicación de las Marcas IRAM de Conformidad de la Certificación de Productos, Procesos y servicios (DC-PG 129).


The License Holder shall meet the conditions established by the Contract Agreement (DC-R 001), which has been signed by the license holder and procedure for applying the IRAM Marks of Conformity Certification of Products, Processes and Services (DC-PG 129).

Fecha de aprobación original:
Original approval date:

2021-07-01

Fecha de aprobación:
Approval date:

2021-07-01



Ing. Pablo Calabrese

**Dirección de Certificación
Certification Management**

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DEL SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM MARK OF CONFORMITY WITH IRAM STANDARD

DC-P-P6-002.14

ANEXO / APPENDIX

Página adicional / Additional page: 1 de 1 / 1 of 1

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

MATAFUEGOS DONNY S.R.L.


DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

GRAL. MANUEL RODRÍGUEZ 2838 - CABA, ARGENTINA

DETALLES / DETAILS

Marca	Capacidad	Recipiente	Válvula	Agente Extintor	Potencial Extintor
GEORGIA	6 lts	Acero inoxidable	"G" (Origen China)	DEMSA KITCHEN (DEM S.A.)	1A K
FADESA	10 lts				

FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX



Ing. Pablo Calabrese

**Dirección de Certificación
Certification Management**